

Đắk Lắk, ngày 24 tháng 7 năm 2019

V/v phản hồi thông tin báo chí về
công trình cấp nước sinh hoạt xã Ea Yiêng

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Báo điện tử Infonet;
- UBND huyện Krông Pắc.

Ngày 11/7/2019 Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được Công văn số 731/STTTT-TTBCXB của Sở Thông tin và Truyền thông, về việc phản hồi thông tin báo chí; trên cơ sở nội dung Báo điện tử Infonet đăng tải ngày 10/7/2019 về tình hình hoạt động công trình cấp nước sinh hoạt xã Ea Yiêng, huyện Krông Pắc. Sau khi tổ chức kiểm tra công trình, đồng thời đối chiếu với các thông tin Báo điện tử infone đăng tải, Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo như sau:

1. Đơn vị đã cung cấp thông tin:

Trung tâm Nước sạch và VSMTNT (Trung tâm Nước) là đơn vị trực tiếp quản lý khai thác công trình cấp nước sinh hoạt xã Ea Yiêng từ năm 2006 đến nay. Thành phần cung cấp thông tin, Ban Giám đốc và các phòng ban của đơn vị.

2. Nội dung trao đổi cung cấp cho Phóng viên báo điện tử Infonet:

Trung tâm Nước đã trao đổi, cung cấp cho Phóng viên Báo điện tử Infonet các thông tin về thực trạng hoạt động và những khó khăn trong quá trình quản lý khai thác công trình, cũng như giải pháp khắc phục nhằm duy trì hoạt động của công trình cấp nước sinh hoạt xã Ea Yiêng, huyện Krông Pắc.

Do trong quá trình trao đổi, cung cấp thông tin chưa sát ý trong việc giải thích chất lượng nước của công trình sau xử lý để cung cấp cho người dân. Mặt khác, thời gian thu thập, tổng hợp để cung cấp cho Phóng viên ngắn nên một số thông tin chưa được cung cấp đầy đủ và chính xác, cụ thể là các biện pháp đơn vị quản lý đang khắc phục để đảm bảo công trình hoạt động ổn định.

Ngoài những thông tin đã trao đổi, cung cấp cho Báo điện tử Infonet, Sở Nông nghiệp và PTNT cung cấp bổ sung cụ thể như sau:

2.1. Tình hình đầu tư xây dựng và cải tạo, sửa chữa công trình:

Công trình được xây dựng từ năm 2001, bằng nguồn vốn viện trợ UNICEF với quy mô cấp nước cho 250 hộ, sau khi hoàn thành giao cho UBND xã Ea Yiêng quản lý vận hành.

Đến năm 2005 công trình được nâng cấp, sửa chữa và hoàn thành năm 2006, bằng nguồn vốn hỗ trợ DANIDA, do Hội dùng nước xã Ea Yiêng làm Chủ đầu tư

sau đó bàn giao cho Trung tâm Nước sạch và VSMTNT quản lý vận hành để cấp nước cho người dân.

Năm 2017, trước tình hình hạn hán thiếu nước chung, công trình được UBND tỉnh cho chủ trương và bố trí kinh phí để Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa từ nguồn vốn “Hỗ trợ thực hiện một số dự án cấp bách phòng, chống, khắc phục hạn hán” với số vốn hơn 6,53 tỷ đồng và hoàn thành cấp nước trong đầu năm 2018. Với quy mô: xây dựng khu xử lý, đầu nối cấp nước cho 370 hộ và bổ sung thay thế nguồn nước cho công trình bằng nguồn nước ngầm tầng nông được thu bằng phương pháp giếng tia (vị trí xây dựng công trình thu dựa vào kết quả thăm dò, đánh giá và tham vấn ý kiến của địa phương, người dân trên địa bàn xã).

2.2. Tình hình quản lý vận hành công trình sau đầu tư:

a) Tình hình hoạt động của công trình:

Trong giai đoạn từ năm 2006 - 2017, để duy trì hoạt động công trình và cấp nước cho người dân, Trung tâm Nước đã phối hợp với xã Ea Yiêng và cân đối các nguồn lực để cố gắng duy trì hoạt động công trình, cụ thể sử dụng nguồn kinh phí tự chủ để bù chi trả các chi phí: chi phí điện, chi phí sửa chữa bảo dưỡng thiết bị, chi phí lương nhân viên quản lý...

Từ đầu năm 2018, sau khi công trình được bố trí kinh phí thực hiện nâng cấp sửa chữa và thay thế nguồn nước của công trình, đã cơ bản cấp nước ổn định cho 370 hộ trên địa bàn xã nằm trên tuyến ống cấp nước.

Trong đầu năm 2019, do tình trạng hạn hán kéo dài, mực nước ngầm khu vực công trình thu hạ thấp làm giảm lưu lượng khai thác, do đó xảy ra tình trạng thiếu nước để cấp cho người dân đã kết nối đồng hồ sử dụng nước từ công trình.

b) Phương án khắc phục:

Hiện nay, Trung tâm Nước đang tập trung lực lượng và vật tư, thiết bị để kiểm tra và tìm mọi biện pháp để khắc phục đảm bảo cấp nước cho người dân, cụ thể:

Đối với biện pháp ngắn hạn, trước mắt: Thực hiện bơm bổ sung nguồn nước từ các giếng khoan của công trình đã đầu tư trước đây để cấp nước cho người dân trong mùa khô, (do chất lượng nguồn nước này có hàm lượng sắt cao việc xử lý nguồn nước này cũng chưa được triệt để, do đó có tình trạng nước đục sau xử lý). Ngoài ra, bổ sung nguồn nước từ suối Krông Bông, với giải pháp lắp đặt hệ thống Bơm, hệ thống lắng Lamén, hệ thống hóa chất xử lý nước, đã thực hiện hoàn thành ngày 15/7/2019.

Biện pháp dài hạn: Trung tâm Nước đã hợp đồng với công ty TNHH Thương mại Công nghệ xanh VINA (Tp. Hồ Chí Minh) khảo sát, thiết kế thực hiện lắp đặt bổ sung hệ thống xử lý nước bằng công nghệ mới để đảm bảo lưu lượng, chất lượng ổn định và lâu dài với tiến độ thực hiện: hoàn thành phương án trong tháng 7 và lắp đặt và hoàn thành trước tháng 20/8/2019.

Trên đây là báo cáo tổng hợp thông tin phản hồi báo chí về tình hình hoạt động công trình cấp nước sinh hoạt Xã Ea Yiêng, huyện Krông Pắc, Sở Nông nghiệp và

PTNT tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Sở thông tin và Truyền Thông và Báo điện tử Infonet được biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đ/c Giám đốc Sở NN và PTNT;
- Chi cục Thủy lợi;
- Phòng KHTC Sở;
- Trung tâm Nước sạch và VSMTNT;
- Lưu: VT, (TTN-H.07b).

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Vũ Đức Côn