

Số: 1116/ĐLPC-TTBV&PC+KH&VT

Đắk Lắk, ngày 07 tháng 07 năm 2021

V/v phản hồi thông tin báo chí

Kính gửi: Báo điện tử Quân đội Nhân dân

Báo điện tử Quân đội Nhân dân số ra ngày 25/6/2021, có đăng bài: “Đường điện mất an toàn” của tác giả Bình Định. Nội dung bài viết phản ánh tại buôn Pôk A (thực tế là buôn Pôk B), thị trấn Ea Pôk, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk có một số hộ dân sử dụng đường điện tự kéo bằng các loại vật liệu không đảm bảo an toàn.

Đồng thời, Công ty Điện lực Đắk Lắk (PC Đắk Lắk) cũng nhận được công văn số 999/STTTT-TTBCXB ngày 29/06/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk về việc phản hồi thông tin báo chí.

Trước tiên, PC Đắk Lắk xin cảm ơn Báo điện tử Quân đội Nhân dân đã có sự phản ánh nội dung nêu trên để qua đó PC Đắk Lắk biết và kiểm tra thực tế nội dung báo nêu, từ đó có kế hoạch thực hiện trong thời gian đến.

Sau khi tiếp nhận thông tin, PC Đắk Lắk đã phối hợp cùng Ban tự quản buôn Pôk (đại diện là ông Nguyễn Văn Thân trưởng buôn Pôk B) tiến hành kiểm tra thực tế, khảo sát hiện trạng lưới điện và rà soát hồ sơ liên quan, PC Đắk Lắk xin được phúc đáp như sau:

Tại cuối buôn Pôk B, trên trục đường liên xã từ thị trấn Ea Pôk đi xã Ea Mnang, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk có 12 hộ dân kéo điện tại trụ cuối lưới hạ áp (trụ hạ áp N1-4, TBA T104C - ĐD471HT). Trong đó, có 6 hộ ở tập trung trong phạm vi bán kính 150 mét tính từ trụ điện hạ áp, cạnh 2 bên đường, 6 hộ còn lại ở phân tán phía sau, hộ xa nhất cách trụ khoảng 300 mét. Đường dây sau công tơ – từ trụ điện hạ áp trên kéo về nhà khách hàng có một số đoạn không đảm bảo an toàn như: chưa sử dụng trụ điện đúng quy cách, khoảng cách từ dây xuống dưới đất chưa đảm bảo.

Sự việc đường dây sau công tơ không đảm bảo an toàn, hàng năm cũng đã được Điện lực Cư M’gar - Công ty Điện lực Đắk Lắk thông báo và yêu cầu các hộ dân trên khắc phục ngay tình trạng mất an toàn. Tuy nhiên, theo phản ánh của Ban tự quản Buôn thì do tình hình kinh tế các năm vừa qua còn khó khăn nên các hộ dân vẫn chưa hoàn toàn khắc phục các tồn tại mà Điện lực đã nêu.

Do đặc thù ở trên địa bàn huyện Cư M'gar nói chung và cụ thể là trên địa bàn buôn Pôk B, các hộ dân sinh sống ở cuối Buôn - sử dụng điện ở cuối nguồn nên dẫn đến khối lượng đầu tư lưới điện lớn. Trong thời gian đến, PC Đắk Lắk căn cứ vào nguồn vốn được phân bổ, mức độ cấp thiết của hạng mục đầu tư và sẽ quan tâm đến việc đầu tư xây dựng thêm lưới điện đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định đến các hộ sử dụng điện như phản ánh của Quý Báo và theo nguyện vọng của các hộ dân tại buôn Pôk B cũng như các thôn buôn khác có đường dây sau công tơ không đảm bảo an toàn trên địa bàn huyện Cư M'gar. Trước mắt, các hộ dân vẫn cần chủ động và Điện lực sẽ phối hợp để tăng cường đảm bảo an toàn đường dây sau công tơ cho đến khi lưới điện được đầu tư thêm.

Vậy Công ty Điện lực Đắk Lắk xin thông tin đến quý báo cũng như độc giả được biết.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh Đắk Lắk (báo cáo)
- UBND huyện Cư M'gar (phối hợp);
- Sở TTTT (để biết);
- TT quản lý công TT điện tử (để đăng tải); ✓
- EVNCPC (báo cáo);
- Giám đốc ĐLPC (báo cáo);
- ĐLCM (thực hiện);
- UBND TT. Ea Pôk (phối hợp);
- Ban tự quản buôn Pôk B (phối hợp)
- Lưu: VT, TTBV&PC, KH-VT.



**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Hà Văn Chương