

Số 445 /VPUBND-DA

Đắk Lắk, ngày 24 tháng 9 năm 2014

V/v rà soát hồ sơ, đề xuất xử lý tồn tại về chất lượng thi công một số cấu kiện tại khối Trụ sở làm việc công trình: Trụ sở và Hội trường HĐND & UBND tỉnh Đắk Lắk.

Kính gửi: Trung tâm Quy hoạch và Tư vấn xây dựng

Văn phòng UBND tỉnh (chủ đầu tư công trình Trụ sở và Hội trường HĐND&UBND tỉnh Đắk Lắk) đã ký hợp đồng với Trung tâm Quy hoạch và TVXD để thực hiện các tư vấn sau:

- Tư vấn quản lý dự án giai đoạn chuẩn bị đầu tư toàn dự án và giai đoạn thi công đối với 03 gói thầu số: 01, 02, 03;
- Các tư vấn: Thẩm tra thiết kế BVTC, Lập hồ sơ mời thầu và Giám sát thi công toàn bộ công trình;

Trong quá trình kiểm tra tại hiện trường; Các cán bộ chuyên môn của Chủ đầu tư, Trung tâm và Nhà thầu thi công đã phát hiện còn tồn tại về chất lượng thi công một số cấu kiện tại khối Trụ sở làm việc, như sau:

- Thành sê nô tầng mái trục 08 và 11 tại cốt +26.300 (đoạn B-H) có vết nứt ngang (cả thành và đáy);
- Thành sê nô tầng áp mái trục B và H tại cốt +22.300 (đoạn 3-8, 11-16) có nhiều vết nứt ngang (cả thành và đáy);
- Sàn mái tầng áp mái tại cốt +22.300 có nhiều vết nứt, gây thấm giọt;
- Chi tiết mái sê nô tại khe nhiệt độ ở 02 vị trí trục 11.B, 11.H;
- Chiều nghiêng cầu thang chính xuất hiện vết nứt;
- Thành sảnh chính còn có vết nứt đứng;
- Các cột tròn ốp trang trí mặt ngoài có nhiều vết nứt ngang

Hiện nay, nhà thầu đang thi công hoàn thiện khối Trụ sở làm việc; Nhưng, những tồn tại nêu trên chưa được Trung tâm quan tâm đúng mức;

Vì vậy, Văn phòng UBND tỉnh đề nghị Trung Quy hoạch và Tư vấn xây dựng phát huy vai trò khẩn trương tư vấn cho Chủ đầu tư, đồng thời chủ động phối hợp các nhà thầu liên quan xác định rõ nguyên nhân, lập ra các phương án xử lý kỹ thuật theo đúng quy trình, thực hiện thẩm tra phương án, trình chủ đầu tư phê duyệt để làm cơ sở triển khai công tác xử lý dứt điểm các tồn tại nêu trên đảm bảo kỹ mỹ thuật và an toàn khi thi công.

Đề nghị Trung tâm khẩn trương quan tâm thực hiện./. *Thy*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TB chỉ đạo dự án công trình (b/c);
- Công ty CPXD Đắk Lắk (ph/hợp);
- Chánh VPUBND tỉnh;
- Các phòng: TCHCQT, TV;
- Lưu: VT, BQLDA (TTh.15).

