

**UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 10003 /UBND-CN

Đắk Lắk, ngày 09 tháng 12 năm 2016

V/v điều chỉnh tiết diện dây hạng
mục Di dời đường dây điện 22kV
mạch kép thuộc dự án Bệnh viện
đa khoa vùng Tây Nguyên

Kính gửi: Sở Y tế.

Xét Công văn số 1674/SCT-QLNL ngày 02/12/2016 của Sở Công Thương về việc điều chỉnh tiết diện dây hạng mục công trình di dời đường dây điện 22kV (theo đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 443/TTr-SYT ngày 24/11/2016), UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Đồng ý chủ trương cho điều chỉnh tiết diện dây hạng mục công trình Di dời đường dây điện 22kV mạch kép thuộc dự án Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên như đề nghị của Sở Công Thương tại Công văn trên (có bản sao kèm theo).

Chủ đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục quản lý đầu tư xây dựng công trình theo đúng quy định./

Nơi nhận: *hkh*

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: KHĐT, CT;
- Cty Điện lực Đắk Lắk;
- Chánh, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN (T.18)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hải Ninh
Nguyễn Hải Ninh



**UBND TỈNH ĐẮK LẮK
SỞ CÔNG THƯƠNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc**

Số: 1674 /SCT-QLNL

Đắk Lắk, ngày 02 tháng 12 năm 2016

Về việc điều chỉnh tiết diện
dây hạng mục công trình
di dời đường dây điện 22kV

.....13122...
05-12-2016

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Thực hiện Phiếu chuyên văn bản số 361/PC-UBND , ngày 28 tháng 11 năm 2016 của UBND tỉnh kèm Tờ trình số 443/TTr-SYT, ngày 24/11/2016 của Sở Y tế Về việc điều chỉnh tiết diện dây hạng mục: Di dời đường dây điện 22kV đi mạch kép (hai dây đi chung một cột) và hướng tuyến đi dọc hàng rào trong khuôn viên Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên thuộc dự án bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên. Qua xem xét, Sở Công Thương có ý kiến như sau:

Hạng mục công trình: Di dời đường dây điện 22kV đi mạch kép (hai dây đi chung một cột) và hướng tuyến đi dọc hàng rào trong khuôn viên Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên thuộc dự án Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên đã được UBND tỉnh Phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công- dự toán xây dựng công trình và Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Chủ đầu tư đã tổ chức đấu thầu và lựa chọn nhà thầu, ký hợp đồng xây lắp với Nhà thầu; tuy nhiên theo đề nghị của Công ty Điện lực Đắk Lắk và đề đồng bộ với dự án Nâng cao độ tin cậy lưới điện trung áp tỉnh Đắk Lắk do Tổng Công ty Điện lực miền Trung làm chủ đầu tư đang triển khai trên địa bàn. Xét thấy, sự điều chỉnh tiết diện dây dẫn từ dây nhôm trần vặn xoắn AC 120mm² cho dây pha và dây AC 95mm² cho dây trung tính (theo Hồ sơ thiết kế được duyệt) sang tiết diện dây nhôm bọc AIWB cách điện XLPE/12,7/24kV tiết diện 240, 185mm² và dây nhôm lõi thép ACSR/MZ tiết diện 240, 185mm² là hợp lý và tăng khả năng mang tải trong quản lý vận hành, Sở Công Thương đề nghị UBND tỉnh xem xét thống nhất và chủ trương cho phép điều chỉnh tiết diện dây dẫn trên để chủ đầu tư triển khai thực hiện.

Với nội dung trên, Sở Công Thương kính đề nghị UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Y tế Đắk Lắk (Đ/biết);
- Lưu VT, QLNLượng.(Th.04b).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Trương Công Hồng

