

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH ĐẮK LẮK**

Số: 2515/UBND-CN

V/v rà soát thiết kế dự án Đường liên  
thôn buôn Triết đi buôn Krông, xã  
Dur Kmăl, huyện Krông Ana

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đắk Lăk, ngày 12 tháng 4 năm 2017

Kính gửi: UBND huyện Krông Ana.

UBND tỉnh nhận được Tờ trình số 51/TTr-UBND ngày 29/3/2017 của UBND huyện Krông Ana về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng dự án Đường liên thôn buôn Triết đi buôn Krông, xã Dur Kmăl, huyện Krông Ana, kèm theo hồ sơ thiết kế - dự toán và tài liệu liên quan. Sau khi xem xét, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

- Về kết cấu mặt đường công trình, lớp móng cấp phối đá dăm theo dự án được phê duyệt là “Móng cấp phối đá dăm loại II (Dmax = 37,5 mm) dày 12 cm”, tuy nhiên tại hồ sơ Thuyết minh thiết kế bản vẽ thi công của đơn vị tư vấn lập (trang 6) và Văn bản thẩm định số 03/KQTĐ-SGTVT ngày 29/3/2017 của Sở Giao thông vận tải là “Móng cấp phối đá dăm loại I (Dmax = 25 mm) dày 12 cm”.

- Về công trình thoát nước, theo bảng tổng hợp khối lượng xây lắp tại hồ sơ Thuyết minh thiết kế bản vẽ thi công của đơn vị tư vấn lập (THKL trang 1): Công tròn D80 cm là 19 cái /142 m, tuy nhiên tại Văn bản thẩm định số 03/KQTĐ-SGTVT ngày 29/3/2017 của Sở Giao thông vận tải: Công Φ80 cm là 18 cái/142 m.

Yêu cầu chủ đầu tư rà soát các nội dung trên, báo cáo UBND tỉnh để xem xét, giải quyết./.-

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Giao thông vận tải;
- Chánh, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN. (T.07)

**TL. CHỦ TỊCH  
CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Bùi Hồng Quý**